

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY L'AILLERIE**

<p>DATE DE CONVOCATION 21.06.2024</p>	<p style="text-align: center;">L'an deux mille vingt-quatre Le 27 juin à 19 heures, Les membres légalement convoqués, se sont réunis à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur GUIARD,</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Etaient présents</u></b> :</p> <p style="text-align: center;">M. DELTRUC, Mme CHARPENTIER, M. DUBRAY, M. VAUTIER, Mme SANSONE M. BAVIERE, M. BESSIERE, Mme PLUZANSKI, Mme MAES, M. WISNIEWSKI Mme TOUGNE CABES</p> <p style="text-align: center;"><b>Formant la majorité du conseil en exercice.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Absents excusés</u></b> :</p> <p style="text-align: center;">Mme DELTRUC, Mme AUFFRET, Mme VAN DER BEKEN, M. BLIN, M. CARON, M. COPIER</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Absente non excusée</u></b> :</p> <p style="text-align: center;">Mme DE PUERTAS JOSEPH</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Pouvoirs</u></b> :</p> <p style="text-align: center;">Mme DELTRUC à M. DELTRUC Mme AUFFRET à Mme SANSONE</p> <p style="text-align: center;"><b><u>SECRETAIRE</u></b> :</p> <p style="text-align: center;">Mme MAES a été élue secrétaire de séance</p>
<p>DATE D’AFFICHAGE 21.06.2024</p>	
<p>NOMBRE DE CONSEILLERS  EN EXERCICE    19</p>	
<p>PRESENTS        12</p> <p>VOTANTS        14</p>	
<p>Délibération N° 04/24</p> <p><u>Objet</u> :</p> <p style="text-align: center;"><b>Signature de la convention Véolia pour le contrôle point d'eau incendie situé sur le domaine public de la collectivité</b></p>	<p>Monsieur le Maire informe que suite à un contrôle des 34 hydrants sur la commune, il apparait que plusieurs points d'eau incendie soient en état d'indisponibilité.</p> <p>Etant donné les obligations des communes quant à la disponibilité opérationnelle des points d'eau incendie nécessaire au bon fonctionnement des services d'incendie et de secours, Monsieur le Maire demande à l'assemblée de l'autoriser à signer une convention avec VEOLIA, afin de leur confier la maintenance et le contrôle technique des points d'eau incendie.</p> <p>La société VEOLIA nous adresse une proposition de convention pour la vérification et l'entretien des hydrants situés sur le domaine public pour un montant de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1ere année : contrôle technique et maintenance préventive des PEI avec mesure de débit pression : 72.00 € HT</li><li>- 2<sup>ème</sup> année : contrôle technique et maintenance préventive des PEI sans mesure de débit pression : 58.00 €</li></ul> <p>Les prix seront révisés chaque année au moment de la facturation.</p> <p>Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'<b>UNANIMITÉ</b> :</p> <p><b>ACCEPTE</b> la proposition de la convention. <b>AUTORISE</b> Monsieur le Maire à signer cette convention.</p> <p>Délibéré les jour mois et an que dessus, Fait à BOISSY L'AILLERIE, le 03/07/2024</p> <p style="text-align: center;"><u>Le Maire</u> : M. GUIARD</p>